中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020322307002070

认证委托人名称：	喜开理(中国)有限公司
认证委托人地址：	江苏省无锡市新吴区新华路21号
生产者名称：	喜开理(中国)有限公司
生产者地址：	江苏省无锡市新吴区新华路21号
生产企业名称：	喜开理(中国)有限公司
生产企业地址：	江苏省无锡市新吴区新华路21号
产品名称：	防爆电磁阀
系列、规格、型号：	4F系列
标准：	GB 3836.1-2010、GB 3836.2-2010、GB 12476.1-2013、GB 12476.5-2013

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C23-01:2019 的要求，特发此证。

发证日期：2020年9月25日　　有效期至：2025年9月24日

首次发证日期：2020年9月25日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询

批准：

上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司

http://www.sitiias.com.cn　　中国·上海·漕宝路103号200233　　电话：+86 21 64510844

S 0002470

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020322307002070

附　件

产品名称： 防爆电磁阀

型号规格： 4F [a][b]0[c]-[d]-[e]-[f]-[g]-[h]-CN

[a] 表示机种型号，可为 1，3，4，5，6 或 7；

[b] 表示切换位置区别，可为 1，2，3，4 或 5；

[c] 表示防爆记号，可为 E 或 EX；

[d] 表示配管口径，08[Rp1/4]，08[Rc1/4]，10[Rp3/8]，10[Rc3/8]，15[Rc1/2]，20[Rc3/4]，25[Rc1]或 NM；

[e] 表示外部导线引入方式/适用电缆外径，可为 TP，GP，G9，G10，G11 或 G13；

[f] 表示选择项，可为无，P，P1，H，N，NC，NO 或 R；

[g] 表示耐热等级，可为无或 X；

[h] 表示电压，可为DC12V，DC24V，DC45V，DC48V，DC80V，DC100V，DC110V，DC125V，AC12V，AC24V，AC48V，AC100V，AC110V，AC115V，AC120V，AC125V，AC127V，AC200V，AC210V，AC220V，AC230V，AC240V，AC250V或AC380V。

防爆标志： Ex d IIB T4 Gb,
Ex tD A21 IP65 T130°C

电气参数： 额定电压为DC12V，DC24V，DC45V，DC48V，DC80V，DC100V，DC110V，DC125V，AC12V，AC24V，AC48V，AC100V，AC110V，AC115V，AC120V，AC125V，AC127V，AC200V，AC210V，AC220V，AC230V，AC240V，AC250V或AC380V。

批　准：

上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司

http://www.sitiias.com.cn　中国•上海•漕宝路103号200233　电话：+86 21 64510844