

技術資料

CKD株式会社
生産本部 春日井事業所
第2技術部

No. 311-57764

1/1

承認

査閲

作成

■ 防爆型マルチレックスバルブ 製品形番及び型式検定合格番号対比表



防爆型マルチレックスバルブにおいて、各製品形番と製品に与えられた型式検定合格番号は以下の表のように対応しております。

防爆構造	製品形番	型式検定合格番号	電磁石の型式
d2G4	AB41E4	T64349	EB21-G
	AP11E4		
	AP21E4		
	AD11E4		
	AD21E4		
	AG41E4	T64346	EB31-G
	AG43E4		
	AG44E4		
	AB42E4	T64352	EB22-G
	AP12E4		
	AP22E4		
	AD12E4		
	AD22E4		
	ADK11E4	T64355	EB23-G
	ADK12E4	T64358	EB24-G
	AB41E4-Z	T64361	EB25-G
	AG41E4-Z	T64362	EB35-G
	AG43E4-Z		
	AG44E4-Z		
d2G2	AB41E2	T64351	EH21-G
	AP11E2		
	AP21E2		
	AP12E2	T64354	EH22-G
	AP22E2		

以上

分類

項目

防爆構造電気機械器具型式検定合格証

申請者	愛知県小牧市応時二丁目250番地 CKD株式会社	
製造者	愛知県小牧市応時二丁目250番地 CKD株式会社	
品名	電磁弁用電磁石	
型式の名称	EB35-G (同一型式は別表のとおり)	
防爆構造の種類	耐圧防爆構造	
対象ガス又は蒸気の 爆発等級及び発火度	2G4	
防爆記号	d2G4	
適用基準	工場電気設備防爆指針(ガス蒸気防爆2006) NIIS-TR-NO.39	
定 格	電源 AC200V 50/60Hz 0.086A コイル DC176V 0.086A 連続定格 耐熱クラス B 周囲温度 50℃ 流体温度 60℃ (同一型式は別表のとおり)	
使用条件		
型式検定合格番号	第 T64362 号	
有効期間		型式検定者の所属及び氏名
2021年 4月15日から 2024年 4月14日まで		試験認証部 佐藤 英徳
2024年 4月15日から 2027年 4月14日まで		試験認証部 佐藤 英徳
年 月 日から 年 月 日まで		
年 月 日から 年 月 日まで		

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

2009年 4月15日

型式検定実施者 公益社団法人 産業安全技術協会 会長



同一型式一覧表



型式の名称	定格															
	電圧[V]		電流[A]		周波数[Hz]	耐熱クラス	時間定格	周囲温度[℃]	流体温度[℃]	備考						
	電源	コイル	電源	コイル												
EB35-G EB35-T	AC 24	DC 21	0.695	0.695	50/60	B	連続	50	60	適合整 流素子 付						
	100	88	0.156	0.156												
	110	97	0.157	0.157												
	200	176	0.086	0.086												
	220	196	0.076	0.076												
	DC 6		2.214													
	12		1.010													
	24		0.531													
	48		0.260													
	100		0.127													
	110		0.132													
	200		0.073													
	220		0.065													

備考 表中の は検定供試品を示します。