

シリアル伝送子局

4GR シリーズ T8TG
(4GR-OPP7-□TG)

CC-Link IE TSN 対応

取扱説明書

SM-A50206



- 製品をご使用になる前に、本取扱説明書を必ずお読みください。
- 特に安全に関する記述は、注意深くお読みください。
- 本取扱説明書は必要なときにすぐ取出して読めるように、大切に保管してください。

はじめに

このたびは、当社のシリアル伝送子局をお買求めいただきまして、誠にありがとうございます。本取扱説明書は本製品の性能を十分に発揮させるために、取付、使用方法などの基本的な事項を記載したものです。よくお読みいただき、正しくご使用ください。

なお、本取扱説明書は紛失しないように、大切に保管してください。

本取扱説明書に記載の仕様、外観は、将来予告なく変更することがあります。

- 本製品は制御弁(電磁弁や電動弁、エアオペレイト弁など)を使用するにあたって、材料や流体、配管、電気などについての基礎的な知識を持った人を対象にしています。制御弁についての知識を持たない人や十分な訓練を受けていない人が選定、使用して起こした事故に関しては、当社は責任を負いません。
- お客様によって使用される用途は多種多様にわたるため、当社ではそれらのすべてを把握することができません。用途、用法によっては流体、配管、その他の条件により性能が発揮できない場合や事故につながる場合があります。用途、用法にあわせてお客様の責任で、製品の仕様の確認、使用方法の決定を行ってください。

安全にご使用いただくために

本製品を使用した装置を設計、製作する場合は、安全な装置を製作する義務があります。そのためには、装置の機械機構と、空気圧制御回路または水制御回路、これらを電気制御するシステムの安全性が確保できることを確認してください。

装置の設計、管理などに関する安全性については、団体規格、法規などを必ずお守りください。

ISO 4414、JIS B 8370、JFPS 2008(各規格の最新版)

高圧ガス保安法や労働安全衛生法、その他の安全規則、団体規格、法規など

当社製品を安全にご使用いただくためには、製品の選定、使用、取扱い、保全管理を適切に行うことが重要です。

装置の安全性確保のために、本取扱説明書に記載の警告、注意事項を必ずお守りください。

本製品にはさまざまな安全策を実施していますが、お客様の誤った取扱いによって事故につながる場合があります。そのようなことがないためにも、

必ず本取扱説明書を熟読し、内容を十分に理解したうえでご使用ください。

注意事項は危害、損害の大きさと発生の可能性の程度を明示するために、「危険」「警告」「注意」の3つに区分されています。

 危険	誤った取扱いをすると、人が死亡する、または重傷を負う危険が差迫って発生することが想定されるもの。
 警告	誤った取扱いをすると、人が死亡する、または重傷を負う可能性が想定されるもの。
 注意	誤った取扱いをすると、人が傷害を負う、または物的損害が発生する可能性が想定されるもの。

なお、「注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも重要な内容を記載しているため、必ずお守りください。

その他、一般的な注意事項や使用上のヒントを以下のアイコンで記載しています。



一般的な注意事項や使用上のヒントを表します。

製品に関する注意事項

警告

取扱いは十分な知識と経験を持った人が行う。

本製品は、一般産業機械用装置・部品として設計、製造されたものです。

製品の仕様範囲内での使用を守る。

製品固有の仕様外での使用はできません。また、製品の改造や追加工は絶対に行わないでください。本製品は一般産業機械用装置・部品での使用を適用範囲としているため、屋外、次に示すような条件・環境で使用する場合には適用外とさせていただきます。

(ご採用に際し当社にご相談いただき、当社製品の仕様をご了解いただいた場合は適用になります。ただし、その場合でも、万一の故障に備えて危険を回避する安全対策をとってください。)

- 原子力や鉄道、航空、船舶、車両、医療機械、飲料・食品などに直接触れる機器や用途での使用。
- 娯楽機器や緊急遮断回路、プレス機械、ブレーキ回路、安全対策用など、安全性が要求される用途での使用。
- 人や財産への大きな影響が予想され、特に安全が要求される用途での使用。

安全を確認するまでは、本製品の取扱い、配管・機器の取外しを絶対に行わない。

- 機械、装置の点検や整備は、本製品がかかわるすべてのシステムの安全が確保されていることを確認してから行ってください。また、エネルギー源である供給空気や供給水、該当する設備の電源をOFFにし、システム内の圧縮空気は排気し、水漏れ、漏電に注意してください。
- 運転停止時も、高温部や充電部が存在する可能性があるため、本製品の取扱い、配管・機器の取外しは注意して行ってください。
- 空気圧機器を使用した機械、装置を起動または再起動する前に、飛出し防止処置などによりシステムの安全性が確保されているか確認してください。

目次

はじめに	i
安全にご使用いただくために.....	ii
製品に関する注意事項	iii
目次.....	iv
1. 製品概要	1
1.1 システム概要.....	1
1.1.1 システムの特徴.....	1
1.1.2 システムの構成.....	2
1.2 各部の名称	3
1.2.1 子局外形	3
1.2.2 スイッチと LED 表示.....	4
1.3 仕様	6
1.3.1 通信仕様	6
1.3.2 子局仕様	7
2. 取付け.....	8
2.1 取付方法.....	8
2.2 配線方法.....	9
2.2.1 通信用ソケットへの接続と配線	9
2.2.2 ユニット/バルブ電源用ソケットへの接続と配線.....	11
3. 使用方法.....	13
3.1 スイッチ設定.....	13
3.1.1 IP アドレス設定	14
3.1.2 通信異常時出力設定	14
3.1.3 通信速度設定	15
3.2 CSP+ファイルによる設定	16
3.2.1 パラメータ取得・設定	16
3.3 リモート設定	20
3.3.1 リモート入出力	20
3.3.2 リモートレジスタ.....	20
3.3.3 ソレノイド出力 No.に対応するバルブ No.配列例	21
3.4 プログラム方法.....	23
4. 保守、点検.....	24
4.1 定期点検.....	24
4.2 取外、取付方法	26
4.2.1 本製品(子局)の取外方法	27
4.2.2 本製品(子局)の取付方法	27
5. トラブルシューティング	28
5.1 トラブルの原因と処置方法.....	28
6. 保証規定.....	29
6.1 保証条件.....	29
6.2 保証期間.....	29

1. 製品概要

1.1 システム概要

1.1.1 システムの特徴



必ず製品ごとの取扱説明書をお読みください。
本取扱説明書では、4GR 用の子局 T8TG(4GR-OPP7-□TG)について説明しています。
本製品を接続するマスタ局、その他のスレーブ局については、各メーカーの取扱説明書をお読みください。
マニホールド電磁弁については、必ず本取扱説明書、電磁弁取扱説明書の両方を読み、機能、性能を十分理解したうえで正しく使用してください。

T8TG(4GR-OPP7-□TG)とは

CC-Link 協会(以下、CLPA と称す)で規定された Ethernet 系オープンネットワーク CC-Link IE TSN に接続できる 4GR 用の子局です。

以下の特長があります。

- PLC との接続は通信ケーブル(Cat.5e 以上)のみであり、配線工数を大幅に削減できます。
- ユニット電源、バルブ電源が分離されているため、メンテナンスが容易です。
- 子局は、ハードスイッチにより IP アドレスを設定することができます。
- 出力は+COM/-COM 仕様、16 点出力/32 点出力から選択可能で、幅広い用途に使用できます。
- 子局部分はスロットイン構造でワンビス固定になっており、メンテナンス工数が削減できます。

CC-Link IE TSN とは

CC-Link IE TSN はサイクリック通信でリアルタイム性を保証した制御を実施しながら、IT システムとの情報通信が混在可能なネットワークです。多様な機器を用いたフレキシブルなシステム構築が可能で、優れたメンテナンス機能を備えているため、工場全体の IIoT インフラ構築に最適なネットワークです。

CC-Link IE TSN システムについてのお問い合わせは、下記におたずねください。

CLPA (CC-Link Partner Association)

ホームページアドレス <https://www.cc-link.org/ja/>


1.1.2 システムの構成

本システムは、主に PLC 本体、マスタユニット、T8TG(4GR-OPP7-□TG)を搭載したマニホールド電磁弁、周辺機器(CC-Link IE TSN スレーブ局)で構成されています。

PLC、マスタ局の組合わせ例


PLC メーカー	対応 PLC	マスタ局形式
三菱電機株式会社	R シリーズ	RJ71GN11-T2

基本システム構成例



1.2 各部の名称

1.2.1 子局外形



No.	名称	説明
①	モニタランプ	D Link、RUN/ERR、INFO、LINK/ACT OUT、LINK/ACT IN、PW、PW(V)で、子局本体、ネットワークの状態を表示します。
②	ロータリスイッチ	子局の IP アドレスを設定します。
③	スライドスイッチ	通信異常時の動作、通信速度を設定します。
④	カバー	モニタランプ、設定スイッチを保護します。 本カバーはワンタッチで開閉できます。
⑤	ユニット/バルブ電源用ソケット	ユニット/バルブ電源用プラグを接続します。
⑥	ユニット/バルブ電源用プラグ(添付品)	ユニット/バルブ電源ケーブル(24V)を接続します。
⑦	通信ソケット(RJ45×2ポート)	他局と接続します。
⑧	子局固定ねじ(M2.5 タップタイト)	子局を子局接続ブロックに固定します。

1.2.2 スイッチとLED 表示

⚠ 注意


本製品に触れる前に、人体に帯電した静電気を除去する。
静電気によって本製品が破損するおそれがあります。

■ スイッチ

各スイッチで子局の局番、通信異常時の出力を設定します。
スイッチの操作は電源が OFF の状態で行ってください。

スイッチ名	設定内容
ロータリスイッチ (x 16、x 1)	子局の IP アドレスを設定します。 設定方法は 3.1.1 IP アドレス設定をご確認ください。
スライドスイッチ (HC)	通信異常が発生したときの出力状態を設定します。 設定方法は 3.1.2 通信異常時出力設定をご確認ください。
スライドスイッチ (-) x 2	使用禁止 OFFに固定してください。
スライドスイッチ (L.SPEED)	通信速度を設定します。 設定方法は 3.1.3 通信速度設定をご確認ください。

※スライドスイッチは右記画像で左側にスイッチを倒したときが[ON]の状態になります。



■ LED 表示

本製品、ネットワークの状態を表示します。

LED 表示は下表を参考にしてください。

LED 名	機能	状態	
D Link	データリンク	消灯	データリンクが一度も行われていない
		緑点灯	データリンク中
		緑点滅	データリンク停止
RUN/ERR	動作状態	消灯	初期化中
		赤点滅	IP アドレス異常、IP アドレス重複発生
		赤点灯	解列中
		緑点灯	正常動作中
INFO	通知	消灯	通知なし
		赤点滅	強制出力設定中
		赤点滅(遅)	メンテナンス通知
		赤点滅(早)	中度異常(EEPROM 異常、MAC アドレスエラー、産業イーサネット識別コードエラー)
		赤点滅(2 回点滅)	軽度異常(スイッチ操作検出)
		赤点灯	産業イーサネット通信関連エラー(ネットワーク同期異常)
LINK/ACT OUT, IN	OUT(P1)、IN(P2) リンク状態	消灯	リンク、アクティビティなし
		緑点灯	リンク
		黄点滅	アクティビティ
PW	ユニット電源状態	消灯	ユニット電源 OFF
		緑点灯	ユニット電源 ON
PW(V)※	バルブ電源状態	消灯	バルブ電源 OFF
		緑点灯	バルブ電源 ON

※PW(V)はユニット電源 ON の場合に状態が確認できます。

LED の点滅パターン


点滅




点滅(早)



点滅(遅)



点滅(n回点滅) ※ONからOFFまでを1回とする。



1.3 仕様

1.3.1 通信仕様

項目	仕様
通信プロトコル	CC-Link IE TSN (認証 Class B)
通信速度	1Gbps/100Mbps
伝送媒体	Ethernet ケーブル(Cat.5e 以上) シールド付ツイストペアケーブル
ネットワークポロジ	ライン型、スター型、リング型
ノード間距離	最大 100m

1.3.2 子局仕様

必ず製品仕様値内で使用してください。

項目		仕様			
形番		T8TG1 (4GR-OPP7-1TG)	T8TG2 (4GR-OPP7-2TG)	T8TGP1 (4GR-OPP7-1TG-P)	T8TGP2 (4GR-OPP7-2TG-P)
ユニット電源電圧		DC21.6～26.4V(DC24V ±10%)			
ユニット電源消費電流		140mA 以下(全点 ON:DC24.0V 時)			
バルブ電源電圧		DC22.8～26.4V(DC24V +10%、-5%)			
バルブ電源消費電流		15mA 以下(全点 OFF 時) 40mA 以下(全点 ON 無負荷時)			
出力形式		NPN 出力(+COM)		PNP 出力(-COM)	
出力点数		16 点	32 点	16 点	32 点
絶縁抵抗		外部端子一括とケース間:30MΩ 以上、DC500V			
耐電圧		外部端子一括とケース間:AC500V、1 分間			
耐衝撃		294.0m/s ² 、3 方向、3 回			
保存周囲温度		-20～70℃			
保存湿度		30～85%RH(結露なきこと)			
周囲温度		5～55℃			
周囲湿度		30～85%RH(結露なきこと)			
雰囲気		腐食性ガス無きこと			
出力絶縁方式		フォトカプラ絶縁			
最大負荷電流		40mA/1 点			
漏れ電流		0.1mA 以下			
残留電圧		0.5V 以下			
ヒューズ		バルブ電源 : 24V, 3A / ユニット電源 : 24V, 2A 両ヒューズとも交換不可			
保護構造		IP30			
耐振動	耐久	10Hz～150Hz～10Hz 1 オクターブ/min 片振幅 0.75mm または 98.0m/s ² の小さい方で、X、Y、Z の 3 軸方向 各 15 掃引			
	誤動作	10Hz～150Hz～10Hz 1 オクターブ/min 片振幅 0.5mm または 73.5m/s ² の小さい方で、X、Y、Z の 3 軸方向 各 4 掃引			

※ 遅れ時間については、マスタユニットの取扱説明書を参照してください。システムとしての伝送遅れは、PLC のスキャンタイムや、同一ネットワークに接続されている他の機器によって異なります。

※ 電磁弁の応答時間は、電磁弁仕様で確認してください。

※ 電磁弁 OFF 応答時間は子局にサージ吸収回路が内蔵されているため、20msec ほど遅れます。

2. 取付け

2.1 取付方法

注意

機器の取扱い前に、接地された金属部品に触れ、人体に帯電した静電気を除去する。

静電気によって本製品が破損するおそれがあります。

電源ケーブル、通信ケーブルに引張り力や衝撃力が加わらないようにする。

長い配線の場合、自重と衝撃により思わぬ力が発生し、コネクタや機器が破損するおそれがあります。
配線を途中で機械装置に固定するなどして対策してください。

ノイズによるトラブルを避けるため、配線時には下記の点にご注意ください。

- ・ ノイズによる影響が考えられる場合、電源はできるかぎりマニホールド電磁弁ごとに用意し、個別に配線してください
- ・ 電源ケーブルは不必要に長くせず、できるかぎり最短距離で配線してください。
- ・ 本製品の電源配線は、インバータモータなどノイズの発生源になる機器の配線とは分けてください。
- ・ 電源、通信ケーブルと、他の動力線は極力離して配線してください。

電源ケーブル、通信ケーブルの配線は、仕様範囲内で正しく行う。

誤った配線をする、と、子局が破損したり誤動作するおそれがあります。

通電前に各種接続ケーブル、コネクタなどが確実に装着されていることを確認する。

- 1** 通信ケーブルと電源ケーブルを接続します。
本取扱説明書、PLC や各ユニットの取扱説明書の両方を確認して、正しく接続してください。
これらの接続を誤ると、単に機能しないだけでなく、他の機器にまで重大な障害を引起こす場合があります。
- 2** 高圧線や動力線から 200mm 以上離すか、高圧線や動力線を金属管内に配線して金属管を接地うえで、本子局を取付けます。

2.2 配線方法

2.2.1 通信用ソケットへの接続と配線

警告

配線は電源を OFF にした状態で行う。
 電気配線の接続部(裸充電部)に触れると感電するおそれがあります。
 素手で充電部を触らない。
 感電するおそれがあります。
 電気配線は本取扱説明書を熟読し、十分に理解したうえで行う。

注意

使用電圧、極性を確認してから配線、通電する。
 雷サージ対策は装置側で実施する。
 雷サージに対する耐性はありません。
 通信ケーブルは、CC-Link IE TSN 規格に準拠した、専用ケーブルを使用する。
 通信ケーブルは曲げ半径を十分にとり、無理に曲げないようにする。
 通信ケーブルは動力線や高圧線から離す。

CC-Link IE TSN は標準の Ethernet ケーブルが使用でき、柔軟な配線方法に対応していますが、使用する配線材や機器、マスタ、ハブなどによって制限を受けます。配線するときは、これらの仕様を理解したうえで実施してください。詳細はマスタユニットメーカーまたは CLPA(CC-Link 協会)の取扱説明書を参照してください。

本製品に通信用プラグは添付されていません。仕様に合った通信用プラグを別途購入してください。
 通信用プラグに通信用ケーブルを配線することで、子局本体の通信用ソケットと接続できます。

推奨プラグ付ケーブル: Cat.5e


メーカー	ケーブル	形式
JMACS 株式会社	産業用 Ethernet ケーブル(2 重シールド)	CCNC-IEF-24-S***□

***: 条長、□: M=メートル C=センチメートル

通信ケーブルの接続

通信用プラグに通信ケーブルを接続する際には、以下の手順に従ってください。

- 1 安全を確認したうえで、通信を停止し、周辺機器の電源を OFF にします。
- 2 下図を参照し、RJ45 プラグ(CC-Link IE TSN の仕様準拠品)に CC-Link IE TSN 仕様に準拠したケーブルを配線します。



子局

ポート	ピン	信号名	機能
IN/ OUT	1	BI_DA+	送受信データ、プラス
	2	BI_DA-	送受信データ、マイナス
	3	BI_DB+	送受信データ、プラス
	4	BI_DC+	送受信データ、プラス
	5	BI_DC-	送受信データ、マイナス
	6	BI_DB-	送受信データ、マイナス
	7	BI_DD+	送受信データ、プラス
	8	BI_DD-	送受信データ、マイナス

2.2.2 ユニット/バルブ電源用ソケットへの接続と配線

⚠ 注意

極性、定格電圧を十分に確認してから接続する。

電源ケーブルは、消費電流を計算して選定する。

1つの電源から複数の子局(リモートデバイス局)に電源供給する場合、電線による電圧降下を考慮したケーブルを選定、配線する。

電圧降下が避けられないときは、電源電圧仕様を確保できる処置をとる。

電源ケーブルを複数系統にしたり、別の電源を設置して、電源電圧仕様を確保してください。

電源ケーブルを渡り配線する場合は、端子台等を使用する。

本製品には、電源用プラグが添付されており、これにユニット用電源ケーブルとバルブ用電源ケーブルを配線し、子局本体の電源用ソケットと接続することにより電源を配線することができます。

ユニット電源

本子局を動作させるための電源です。DC21.6～26.4V でノイズの少ない電源を使用してください。

バルブ電源

電磁弁を動作させるための電源です。DC22.8～26.4V でノイズの少ない電源を使用してください。

添付電源用プラグ

名称	形番	メーカー
4 極コネクタ	DFMC1,5/2-STF-3,5(1790292)	フェニックス・コンタクト株式会社


推奨棒端子、圧着工具

名称	形番	メーカー
棒端子(スリーブなし)	A0.5-10～1.5-10	フェニックス・コンタクト株式会社
棒端子(スリーブあり)	AI0.25-10～0.75-10	フェニックス・コンタクト株式会社
圧着工具(共通)	CRIMPFOX6(1212034)	フェニックス・コンタクト株式会社

電源ケーブルの接続

電源用プラグにユニット・バルブ電源ケーブルを接続するときは、以下の手順に従ってください。


- 1 安全を確認の上、子局に接続する電源を OFF にしてください。
- 2 必要に応じて、接続するケーブルに棒端子などの端子を装着します。
- 3 下図を参照し、電源ケーブルの 24V 線を電源用プラグの 24V 端子に、0V 線を 0V 端子に配線します。
- 4 ソケットとプラグを接続した後、プラグのフランジを適正トルク(0.2～0.25N・m)で固定します。



子局

電源ケーブルの配線

電源用プラグへの配線例を 1～3 に示します。
必要に応じて、回路の構成を変更してください。



3. 使用方法

⚠ 警告

指定仕様外または特殊な用途で使用する場合は、仕様について当社に相談する。

⚠ 注意

シリアル伝送子局は、使用する通信システムの取扱説明書を熟読し、内容を十分に理解したうえで使用する。

シリアル伝送子局のハードスイッチ設定値をよく確認してから使用する。

不適切な値に設定すると、バルブ、シリンダなどの誤動作につながる場合があります。

電源 ON/OFF は、周辺に注意して安全を確保したうえで行う。

システムや電磁弁(シリンダ)が、急に動作するおそれがあります。

3.1 スイッチ設定

⚠ 注意

本製品に触れる前に、人体に帯電した静電気を除去する。

静電気によって本製品が破損するおそれがあります。

スイッチの設定は、ユニット電源を OFF にした状態で行う。

スイッチの設定は電源 ON 時に読込まれるため、電源 ON 後の設定内容は認識されません。

シリアル伝送子局のカバーは、スイッチの設定時以外は閉じておく。

カバーが破損したり、カバー部から異物が内部に入るなど、思わぬ故障につながる場合があります。

設定時は内部に異物が入らないように十分注意する。

思わぬ故障につながる場合があります。

スイッチは乱暴に扱わない。

スイッチは非常に精密な作りになっているため、破損するおそれがあります。

設定時に内部回路基板には絶対に触れない。

破損するおそれがあります。

ロータリスイッチを[00]とした場合、3.1.1 IP アドレス設定、3.1.2 通信異常時出力設定は無効になり、エンジニアリングツールからの設定が有効になります。

※エンジニアリングツールからの設定方法は 3.2 CSP+ファイルによる設定を参照してください。

3.1.1 IP アドレス設定


子局の IP アドレスを設定します。IP アドレスは 192.168.3.[ロータリスイッチの値]になります。
 なお、マスタと通信する際に IP アドレスの第 1～第 3 オクテットは自動でマスタと同じ値に設定されます。
 エンジニアリングツールから IP アドレスを設定する場合は、ロータリスイッチを[00]にしてください。
 ロータリスイッチを[00]としたときの工場出荷時の IP アドレスは 192.168.3.100 になっています。
 ※エンジニアリングツールからの設定方法は 3.2 CSP+ファイルによる設定を参照してください。

スイッチ名	STATION No. ×16、×1
設定可能範囲	01～E(16 進数) 【1～254(10 進数)】

設定は 16 進数で行います。
 値の変換は下記表を参考にしてください。

×16 スイッチ		
設定値 (16 進数)	⇔	10 進数
0	⇔	0
1	⇔	16
2	⇔	32
3	⇔	48
4	⇔	64
5	⇔	80
6	⇔	96
7	⇔	112
8	⇔	128
9	⇔	144
A	⇔	160
B	⇔	176
C	⇔	192
D	⇔	208
E	⇔	224
F	⇔	240

×1 スイッチ		
設定値 (16 進数)	⇔	10 進数
0	⇔	0
1	⇔	1
2	⇔	2
3	⇔	3
4	⇔	4
5	⇔	5
6	⇔	6
7	⇔	7
8	⇔	8
9	⇔	9
A	⇔	10
B	⇔	11
C	⇔	12
D	⇔	13
E	⇔	14
F	⇔	15



例)アドレスを 71 に設定したい場合

71=64+7 のため、×16 スイッチを 4、×1 スイッチを 7 に設定する。

3.1.2 通信異常時出力設定

通信異常が発生したときの出力状態を設定します。
 エンジニアリングツールから通信異常時の出力を設定する場合は、ロータリスイッチを[00]にしてください。
 ロータリスイッチを[00]としたときの工場出荷時の設定は全点クリアモードになっています。
 ※エンジニアリングツールからの設定方法は 3.2 CSP+ファイルによる設定を参照してください。

スイッチ名	設定内容
HC [出力モード設定]	通信異常時(通信線断線、タイムオーバーなど)の出力状態を設定する。 ON : 保持(Hold)モード OFF : クリア(Clear)モード

3.1.3 通信速度設定

通信速度を設定します。

通信速度はマスタと同じ通信速度に設定してください。

スイッチ名	設定内容
L.SPEED (通信速度設定)	通信速度を設定する。 ON :100Mbps OFF :1Gbps

3.2 CSP+ファイルによる設定

CSP+ファイルを使用することで、エンジニアリングツールから簡単に本製品の設定を行うことができます。CSP+ファイルの取り扱いについては、エンジニアリングツールの説明書をご確認ください。

CSP+ファイル名: 0x0104_OPP7(CC-Link IE TSN)series.zip

上記ファイルには以下の機種が含まれます。

- OPP7-1TG
- OPP7-1TG-P
- OPP7-2TG
- OPP7-2TG-P

機種の選択は下表を参考にしてください。

項目	CSP+での機種名			
	OPP7-1TG	OPP7-2TG	OPP7-1TG-P	OPP7-2TG-P
形番	T8TG1	T8TG2	T8TGP1	T8TGP2
出力形式	NPN 出力(+COM)		PNP 出力(-COM)	
出力点数	16 点	32 点	16 点	32 点

3.2.1 パラメータ取得・設定

CSP+ファイルを使用することで、エンジニアリングツールからパラメータの取得および設定ができます。操作方法については、エンジニアリングツールの説明書をご確認ください。

以下のパラメータについて、取得および設定ができます。

パラメータ設定は一部のパラメータのみ対応しています。対応しているパラメータは設定欄に○を記載しています。

製品情報 (Product Information)

パラメータ名	内容	設定
ModelCode	製品コードを示します。	
SoftwareVersion	ソフトウェアバージョンを示します。	

ネットワーク情報 (Network Information)

パラメータ名	内容	設定
IPMode	現在の動作モードを示します。 Hardware switch : スイッチ設定 Software settings : パラメータ設定で設定した値	
IpAddress	子局の IP アドレスを示します。 パラメータ設定で値を変更した場合は、その値を示します。	○
SubnetMask	子局のサブネットマスクを示します。 パラメータ設定で値を変更した場合は、その値を示します。	○
DefaultGateway	子局のデフォルトゲートウェイを示します。 パラメータ設定で値を変更した場合は、その値を示します。	○
Speed	通信速度を示します。 1Gbps : 1Gbps 100Mbps : 100Mbps	
Sync	ネットワーク同期の状態を示します。 Asynchronous : ネットワーク同期機能無効 Synchronous : ネットワーク同期機能有効	

製品状態 (Product Status)

パラメータ名	内容	設定
MaintenanceEnable	メンテナンス監視項目(※1)を設定します。 Enable : 監視中 Disable : 監視外	○
MaintenanceDetect	メンテナンス監視項目(※1)の監視状態を示します。 Detecting : 監視条件が成立した Undetected : 監視条件が成立していない	
EnergizationTime	本製品の電源が ON になっていた時間の合計(通電時間)を示します。(単位: 秒)	
EnergizationTimeThershold	通電時間監視で判断に用いる値を設定します。(単位: 秒)	○
ValvePower	バルブ電源の状態を表示します。	

※1 メンテナンス監視の各項目と監視条件は以下のとおりです。

パラメータ名	内容	監視条件
Valve power supply error	バルブ電源電圧	バルブ電源が OFF となったとき。
Error	中度異常	内部ハードウェアの異常を検知したとき。
Warning	軽度異常	スイッチが操作されたとき。
Energization time monitoring	通電時間監視	EnergizationTime が EnergizationTimeThreshold を超えたとき。
Output count/time monitoring	出力監視	OutputOnCountDetEft または OutputOnTimeDetEft のいずれか 1 つでも DetEfting となったとき


出力(Output)

パラメータ名	内容	設定
OutputIo	各出力の状態を示します。	
OutputCyclic	マスタから通知された出力の状態を示します。	
OutputForcedEnable	各出力の強制出力を設定します。 Enable : 有効(OutputForcedValue で設定した値が出力されます。) Disable : 無効	○
OutputForcedValue	各出力の強制出力が有効としたときの出力値を設定します。	○
OutputCommFaultMode	マスタとの通信が異常となったときの出力方法のモードを示します。 Hardware switch : スイッチ設定 Software settings : パラメータ設定で設定した値	
OutputCommFaultEnable	各出力のマスタとの通信が異常となったときの出力方法を設定します。 Output value at communication error : OutputCommFaultValue Hold : 保持	○※2
OutputCommFaultValue	各出力のマスタとの通信が異常となったときの出力方法で Output value at communication error を選択したときの出力を設定します。	○※2
OutputOnCountEnable	各出力の ON 回数監視を行うか設定します。 Enable : 有効 Disable : 無効 ※ネットワーク同期機能有効の場合、無効になります。	○
OutputOnCountDetect	各出力の ON 回数監視状態を示します。 Detecting : OutputOnCount が OutputOnCountThreshold を超えた Undetected : 上記外	
OutputOnCountThreshold	各出力の ON 回数監視で判断に用いる値を設定します。 ※値は全出力で共通です。個別に設定はできません。	○
OutputOnCount_No00~No31	各出力が ON になった回数を示します。	○
OutputOnTimeEnable	各出力の ON 時間監視を行うか設定します。 Enable : 有効 Disable : 無効 ※ネットワーク同期機能有効の場合、無効になります。	○
OutputOnTimeDetect	各出力の ON 回数監視状態を示します。 Detecting : OutputOnTime が OutputOnTimeThreshold を超えた Undetected : 上記外	
OutputOnTimeThreshold	各出力の ON 時間監視で判断に用いる値を設定します。(単位: 秒) ※値は全出力で共通です。個別に設定はできません。	○
OutputOnTime_No00~No31	各出力が ON になっていた時間の合計を示します。(単位: 秒)	○


※2 OutputCommFaultMode が Software settings のときのみ設定可能です。

例として三菱電機(株)製 GX Works3 を使用した設定方法を記載します。
操作方法については、エンジニアリングツールの説明書をご確認ください。

ネットワーク構成設定にて、設定対象の機器を登録し、スレーブ局のパラメータを開きます。



パラメータ取得



パラメータ設定

スレーブ局のパラメータ

対象機器情報: OPP7-2TG
先頭I/O No.:0000 - 局番5

1. Parameter write を選択

実行する処理(M):
Parameter write
Parameter read
Parameter write

パラメータ情報

全選択(A) 全解除(L) 「読出値」を全クリア(R) 「書込値/設定値」を全クリア(Q)
「初期値」を「書込値/設定値」にコピー(E) 「読出値」を「書込値/設定値」にコピー(D)

2. 設定する項目にチェック

3. 設定値を入力※

項目	読出値	単位	書込値/設定値	説明
Network				
☒ IpAddress			0x00A80312	Shows how to determine the IP address.
☐ SubnetMask				Indicates the subnet mask.
☐ DefaultGateway				Indicates the default gateway.
☐ Speed				Indicates the communication speed.
☐ Sync				Indicates the network synchronization.
Product Status				
☐ MaintenanceEnable				Set enable/disable of maintenance.
☐ Valve power supply error	Enable			

処理オプション

選択した処理にはオプションはありません。

4. パラメータ処理を実行

パラメータ処理を実行(X)

インポート(I)... エクスポート(E)... 設定を破棄して閉じる(N) 設定を反映して閉じる(E)

※設定値は 16 進数で入力してください。

設定値と IP アドレスの対応は下記を参照してください。下記の場合、IP アドレスは、192.168.3.18 になります。

0x C0 A8 03 12 (設定値)

第 4 オクテット
第 3 オクテット
第 2 オクテット
第 1 オクテット

3.3 リモート設定

3.3.1 リモート入出力

RY0 から割り付けた例を示します。リモート入力(RX)はありません。

リモート入出力	パラメータ名	ソレノイド出力 No.	
		T8TG□1 (4GR-OPP7-1TG□)	T8TG□2 (4GR-OPP7-2TG□)
RY0	No00	s1	s1
RY1	No01	s2	s2
RY2	No02	s3	s3
RY3	No03	s4	s4
RY4	No04	s5	s5
RY5	No05	s6	s6
RY6	No06	s7	s7
RY7	No07	s8	s8
RY8	No08	s9	s9
RY9	No09	s10	s10
RYA	No10	s11	s11
RYB	No11	s12	s12
RYC	No12	s13	s13
RYD	No13	s14	s14
RYE	No14	s15	s15
RYF	No15	s16	s16
RY10	No16	-	s17
RY11	No17	-	s18
RY12	No18	-	s19
RY13	No19	-	s20
RY14	No20	-	s21
RY15	No21	-	s22
RY16	No22	-	s23
RY17	No23	-	s24
RY18	No24	-	s25
RY19	No25	-	s26
RY1A	No26	-	s27
RY1B	No27	-	s28
RY1C	No28	-	s29
RY1D	No29	-	s30
RY1E	No30	-	s31
RY1F	No31	-	s32

3.3.2 リモートレジスタ

RWr0 から割り付けた例を示します。マスタから本製品へのリモートレジスタ(RWw)はありません。

リモートレジスタ	パラメータ名									
RWr0	メンテナンス監視項目の監視状態を示します。									
	ビット	15~8	7	6	5	4	3	2	1	0
	項目	0	出力監視	0	通電時間 監視	0	軽度異常	中度異常	0	バルブ 電源異常
	※監視条件が成立すると、各ビットが 1 になります。									
	※監視条件の詳細については、3.2.1 パラメータ取得・設定の製品状態を参照ください。									
RWr1	ウォッチドッグカウンタ(ネットワーク同期)									
RWr2,3	(予備)									


3.3.3 ソレノイド出力 No.に対応するバルブ No.配列例

バルブ No.1a、2a、2b.....の数字は 1 連目、2 連目を表し、アルファベット a、b は a 側ソレノイド、b 側ソレノイドを意味します。

マニホールド連番号は、配管ポートを手前にして、左から順番に設定しています(下図参照)。

外観や最大連数は使用する電磁弁の機種によって異なるため、仕様を確認してください。

<T8EF1、T8EFP1 (16 点出力仕様)>



本図は、ダブルソレノイドタイプの電磁弁を 8 連分搭載したときのものです。
シングルソレノイドタイプの場合は、b 側にソレノイドはありません。

標準配線

・シングルソレノイドバルブの場合

ソレノイド 出力 No.	s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16
バルブ No.	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	13a	14a	15a	16a

・ダブルソレノイドバルブの場合

ソレノイド 出力 No.	s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16
バルブ No.	1a	1b	2a	2b	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6a	6b	7a	7b	8a	8b

・ミックス(シングル、ダブル混載)の場合(例)

ソレノイド 出力 No.	s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16
バルブ No.	1a	2a	3a	3b	4a	4b	5a	6a	7a	7b	8a	9a	10a	10b	11a	11b

ダブル配線

・シングルソレノイドバルブの場合

ソレノイド 出力 No.	s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16
バルブ No.	1a	(空)	2a	(空)	3a	(空)	4a	(空)	5a	(空)	6a	(空)	7a	(空)	8a	(空)

・ダブルソレノイドバルブの場合

ソレノイド 出力 No.	s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16
バルブ No.	1a	1b	2a	2b	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6a	6b	7a	7b	8a	8b


・ミックス(シングル、ダブル混載)の場合(例)

ソレノイド 出力 No.	s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16
バルブ No.	1a	(空)	2a	(空)	3a	3b	4a	4b	5a	(空)	6a	(空)	7a	7b	8a	(空)

<T8TG2、T8TGP2 (32 点出力仕様)>

本図は、ダブルソレノイドタイプの電磁弁を 16 連分搭載したときのものです。
シングルソレノイドタイプの場合は、b 側にソレノイドはありません。

マニホールド連数 2 連目 4 連目 6 連目 8 連目 10 連目 12 連目 14 連目 16 連目
1 連目 3 連目 5 連目 7 連目 9 連目 11 連目 13 連目 15 連目



標準配線

・ シングルソレノイドバルブの場合

ソレノイド 出力 No.	s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16	s17	s18	s19	s20	s21	s22	s23	s24	s25	s26	s27	s28	s29	s30	s31	s32
バルブ No.	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	13a	14a	15a	16a	17a	18a	19a	20a	21a	22a	23a	24a	25a	26a	27a	28a	29a	30a	31a	32a

・ ダブルソレノイドバルブの場合

ソレノイド 出力 No.	s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16	s17	s18	s19	s20	s21	s22	s23	s24	s25	s26	s27	s28	s29	s30	s31	s32
バルブ No.	1a	1b	2a	2b	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6a	6b	7a	7b	8a	8b	9a	9b	10a	10b	11a	11b	12a	12b	13a	13b	14a	14b	15a	15b	16a	16b

・ ミックス(シングル、ダブル混載)の場合(例)

ソレノイド 出力 No.	s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16	s17	s18	s19	s20	s21	s22	s23	s24	s25	s26	s27	s28	s29	s30	s31	s32
バルブ No.	1a	2a	3a	3b	4a	4b	5a	6a	7a	7b	8a	9a	10a	10b	11a	11b	12a	13a	14a	14b	15a	15b	16a									

ダブル配線

・ シングルソレノイドバルブの場合

ソレノイド 出力 No.	s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16	s17	s18	s19	s20	s21	s22	s23	s24	s25	s26	s27	s28	s29	s30	s31	s32
バルブ No.	1a	(空)	2a	(空)	3a	(空)	4a	(空)	5a	(空)	6a	(空)	7a	(空)	8a	(空)	9a	(空)	10a	(空)	11a	(空)	12a	(空)	13a	(空)	14a	(空)	15a	(空)	16a	(空)

・ ダブルソレノイドバルブの場合

ソレノイド 出力 No.	s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16	s17	s18	s19	s20	s21	s22	s23	s24	s25	s26	s27	s28	s29	s30	s31	s32
バルブ No.	1a	1b	2a	2b	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6a	6b	7a	7b	8a	8b	9a	9b	10a	10b	11a	11b	12a	12b	13a	13b	14a	14b	15a	15b	16a	16b

・ ミックス(シングル、ダブル混載)の場合(例)

ソレノイド 出力 No.	s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16	s17	s18	s19	s20	s21	s22	s23	s24	s25	s26	s27	s28	s29	s30	s31	s32
バルブ No.	1a	(空)	2a	(空)	3a	3b	4a	4b	5a	(空)	6a	(空)	7a	7b	8a	(空)	9a	(空)	10a	(空)	11a	11b	12a	12b	13a	(空)	14a	(空)	15a	15b	16a	(空)

3.4 プログラム方法

本子局は、マスタ局からのリモートデバイス局の 16 点出力ユニット…T8TG□1、32 点出力ユニット…T8TG□2 として扱われます。(各 1 局占有)

マスタ局からスレーブ機器(本製品 16 点出力…T8TG□1、32 点出力…T8TG□2)に送信される RY(リモート出力)データとスレーブ機器からマスタ局に送信される RX(リモート入力)があります。

本製品はマスタ局からのリモート出力データを受信し、バルブへ出力する出力機器になります。(リモート入力はありません)。

プログラムを作成するときは、PLC メーカーの取扱説明書を参照してください。

I/O マッピングは、下表を参考にプログラミングしてください。

本子局特有の機能である異常時の出力状態の設定は、プログラムには関係しません。

Output データのマッピング

I/O 点数		Output データ	ビット															
			RY□0	RY□1	RY□2	RY□3	RY□4	RY□5	RY□6	RY□7	RY□8	RY□9	RY□A	RY□B	RY□C	RY□D	RY□E	RY□F
32 点	16 点	1 ワード	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
	—	2 ワード	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

4. 保守、点検

警告

メンテナンスは、事前に電源を OFF にし、圧縮空気の供給を止めて残圧がないことを確認してから行う。
製品を分解や改造、修理しない。
故障や誤動作の原因になります。

注意

メンテナンス管理が正しく実施されるように、日常点検、定期点検を計画的に行う。
メンテナンス管理が十分でない場合、製品の機能が著しく低下し、短寿命や破損、誤作動などの不具合、事故につながります。
製品を落下させたり、過度の振動、衝撃を加えたりしない。
内部は精密にできているため、破損の原因になります。

4.1 定期点検

ここでは日常の機器のメンテナンスとして、清掃方法、点検方法、子局交換時の取扱方法について説明します。本製品を最適な状態で使用するために、定期的に清掃、点検を行ってください。

清掃方法

- 1 日常の清掃は、乾いたやわらかい布でから拭きします。
- 2 から拭きでも汚れが落ちないときは、十分に薄めた中性洗剤(2%)で布を湿らせ、固く絞ってから拭きます。
- 3 子局にゴムやビニール製品、テープなどを長時間付着させると、シミが付くことがあります。シミが付いている場合は清掃時に取除いてください。

点検方法

点検は、通常 1～2 回/年の間隔で行ってください。

ただし、極度に高温、多湿の環境や、ほこりの多い環境などで使用する場合は、点検間隔を短くしてください。

<点検項目>

以下の項目について、判定基準から外れていないかどうかを点検します。

判定基準から外れているときは、基準を満たすように周囲の環境を改善するか、本体を調整してください。

点検項目	点検内容	判定基準	点検手段
環境状態	周囲、盤内温度は適当か	“1.3.2 子局仕様”参照	温度計
	ほこりが積もっていないか	ほこりの無いこと	目視
取付状態	子局はしっかり固定されているか	緩みの無いこと	プラスドライバ
	電源ケーブルのコネクタは完全に挿入されているか	緩みの無いこと	マイナスドライバ
	通信ケーブルのコネクタは完全に挿入されているか	緩みの無いこと	目視
	接続ケーブルは切れかかっているか	外観に異常の無いこと	目視

子局交換時の取扱方法

各ユニット(マスタ、子局)は、ネットワークを構成する機器です。

ユニットが故障した場合、ネットワーク全体に影響を及ぼすことがあるため、速やかに修復作業を行ってください。できるだけ早くネットワーク機能を修復するために、予備の機器を用意しておくことを推奨します。

点検項目

不具合を発見し、本体を交換したときは、新しい機器にも異常がないか確認してください。また、子局の設定にも注意してください。

<交換用子局の設定>

交換用子局のスイッチは、仕様を理解したうえで、交換前の子局と同じ状態に設定し直してください。

4.2 取外、取付方法

警告


マニホールド電磁弁の取外し、取付けは電源を OFF にし、圧力を抜いてから行う。
マニホールド電磁弁の取外し、取付けは取扱説明書を熟読し、十分に理解したうえで行う。
電気配線の接続部(裸充電部)に触れない。
感電するおそれがあります。
素手で充電部を触らない。
感電するおそれがあります。

注意

ユニット電源を ON にするときは、子局の局番、通信異常時の出力設定などを確認する。
電源を ON にした状態でプラグを脱着しない。
故障や誤動作の原因になります。
ケーブルまたはコネクタを引張って子局を抜かない。
断線や破損の原因になります。
プラグを取外すとき、プラグ固定用ねじを十分に緩めてから取外す。
また、プラグを差込むときは、差込んだ後、プラグ固定ねじをしっかりと締付けてください。

4.2.1 本製品(子局)の取外方法

- 1 安全を確認したうえで、必要に応じて通信を停止し、周辺機器の電源を OFF にします。
- 2 安全を確認したうえで、必要に応じてユニット電源、バルブ電源を OFF にします。
- 3 子局固定ねじを緩めます。子局固定ねじは落下防止ねじになっているため、ねじが子局接続ブロックから外れたところで緩めるのを止めてください。
- 4 本製品を持ち、矢印の方向にゆっくりと引きます。
- 5 通信用プラグ、電源用プラグを取外します。



4.2.2 本製品(子局)の取付方法

- 1 本製品のノードアドレスを設定します。
- 2 電源(ユニット/バルブ)を OFF にした状態で、通信用プラグと電源用プラグを装着します。
電源を ON にしたままプラグを装着すると、システムが急に動作するおそれがあります。
周辺に注意し、安全を確保したうえで実施してください。
通信用プラグ: 参考締付トルク $0.4\text{N}\cdot\text{m}$ (通信プラグにより異なるため、プラグメーカーに確認してください)
電源用プラグ: 適正締付トルク $0.25\text{N}\cdot\text{m}$
- 3 本製品を持ち、矢印の方向にゆっくりと引きます。
- 4 本製品と子局接続ブロックが接続されたのを確認し、子局固定ねじをしっかりと締めます。
(適正締付トルク $0.5\text{N}\cdot\text{m}$)
- 5 安全を確認したうえで、各電源を ON にします。

5. トラブルシューティング

5.1 トラブルの原因と処置方法

本子局のトラブルシューティングは、単体ではなく、システムとして行う必要があります。通信状態によっては、急に動作することがあるため、メンテナンスは十分に注意を払い、安全を確保したうえで実施してください。

不具合現象 1: PW、PW(V)が消灯

- 電源ケーブルの接続状態、断線していないかを確認してください。
- 供給電源電圧が仕様範囲内で使用されているか確認してください。

不具合現象 2: ERR LED 点灯

- マスタの電源が ON になっているか確認してください。
- 通信ケーブル、コネクタの接続状態(破損、断線)に問題がないか確認してください。
- CC-Link IE TSN ネットワークに準拠した通信ケーブルを使用しているか確認してください。
- CC-Link IE TSN ネットワークに準拠した伝送距離になっているか確認してください。
- 通信線周辺にノイズ源になる機器や高圧線がないか確認してください。

不具合現象 3: ERR LED 点滅

- 局番、またはネットワーク番号が正しく設定されているか確認してください。

不具合現象 4: D Link 消灯

- マスタの電源が ON になっているか確認してください。
- マスタからのデータリンクが停止になっていないか確認してください。

不具合現象 5: INFO 点滅

<点滅>

- メンテナンス監視設定で有効とした機器の状態を確認してください。

<2 回点滅の繰り返し>

- スイッチを操作された場合は、スイッチを元の状態に戻すか、電源を OFF/ON してください。

<点滅(早)>

- 内部ハードウェアが異常となっています。電源を OFF/ON しても症状が変わらなければ、機器を交換してください。

※点滅のパターンは「1.2.2 スイッチと LED 表示」の「LED 表示」を参照してください。

6. 保証規定

6.1 保証条件

保証範囲

下記保証期間中に明らかに当社の責任と認められる故障が発生した場合、本製品の代替品や必要な交換部品の提供、または当社工場での修理を無償で行わせていただきます。

ただし、次の項目に該当する場合は、この保証の対象範囲から除外させていただきます。

- ・ カタログ、仕様書、本取扱説明書に記載されている条件・環境以外で取扱いしたり、使用した場合
- ・ 取扱不注意などの誤った使用、誤った管理に起因する場合
- ・ 故障の原因が本製品以外の事由による場合
- ・ 製品本来の使用方法以外で使用した場合
- ・ 当社がかかわっていない改造または修理が原因の場合
- ・ 本製品を貴社の機械、装置に組込んで使用されるとき、貴社の機械、装置が業界の通念上備えられている機能、構造などを持っていれば回避できた損害の場合
- ・ 納入当時に実用化されていた技術では予見できない事由に起因する場合
- ・ 天災、災害など当社の責任でない原因による場合

なお、ここでいう保証は、本製品単体の保証を意味するもので、本製品の不具合により誘発される損害については除外させていただきます。

適合性の確認

お客様が使用されるシステム、機械、装置への当社製品の適合性は、お客様の責任でご確認ください。

その他

本保証条項は基本事項を定めたものです。

個別の仕様図または仕様書に記載された保証内容が本保証条項と異なる場合には、仕様図または仕様書を優先します。

6.2 保証期間

本製品の保証期間は、貴社のご指定場所への納入後 1 年間といたします。