

防爆構造電気機械器具型式検定合格証

申請者	愛知県小牧市応時二丁目250番地 CKD株式会社	
製造者	愛知県小牧市応時二丁目250番地 CKD株式会社	
品名	電磁弁用電磁石	
型式の名称	EX3-GP (同一型式は別表のとおり)	
防爆構造の種類	耐圧防爆構造	
対象ガス又は蒸気の 爆発等級及び発火度	IIBT4	
防爆記号	Ex d IIBT4	
適用基準	工場電気設備防爆指針 (国際規格に整合した技術指針 2008) JN1OSH-TR-NO. 43	
定格	AC 220V 0.028A 50/60Hz 連続定格 耐熱クラス H 周囲温度 -10℃~+70℃ 流体温度 -10℃~+70℃ (同一型式は別表のとおり)	
使用条件		
型式検定合格番号	第 TC20523 号	
	有効期間	型式検定者の所属及び氏名
	2019年11月22日から 2022年11月21日まで	試験認証部 後藤 隆
	2022年11月22日から 2025年11月21日まで	試験認証部 後藤 隆
	2025年11月22日から 2028年11月21日まで	試験認証部 佐藤 英徳
	年 月 日から 年 月 日まで	

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

2013年11月22日

型式検定実施者 公益社団法人 産業安全技術協会 会長

