

技術資料

CKD株式会社
コンポーネント本部
制御システムBU
第1技術部

No. 311-60216

1/1

承認

査閲

作成

■ 防爆型マルチレックスバルブ 製品形番及び型式検定合格番号対比表



防爆型マルチレックスバルブにおいて、各製品形番と製品に与えられた型式検定合格番号は以下の表のように対応しております。

防爆構造	製品形番	型式検定合格番号	電磁石の型式
Exd II BT4	AB41EX4-□-□-□4G□□	第TC20594号	EH21-G
	AP11EX4-□-□4G□□		
	AP21EX4-□-□4G□□		
	AD11EX4-□-□4G□□		
	AD21EX4-□-□4G□□		
	AG41EX4-□-□-□4G□□	第TC20593号	EH31-G
	AG43EX4-□-□-□4G□□		
	AG44EX4-□-□-□4G□□		
	ADK11EX4-□-□4G□	第TC20592号	EH23-G
	AB41EX4-□-□-□ $\frac{3}{5}$ G□□	第TC20618号	EB21-G
	AP11EX4-□-□ $\frac{3}{5}$ G□□		
	AP21EX4-□-□ $\frac{3}{5}$ G□□		
	AD11EX4-□-□ $\frac{3}{5}$ G□□		
	AD21EX4-□-□ $\frac{3}{5}$ G□□		
	AG41EX4-□-□-□ $\frac{3}{5}$ G□□	第TC20617号	EB31-G
AG43EX4-□-□-□ $\frac{3}{5}$ G□□			
AG44EX4-□-□-□ $\frac{3}{5}$ G□□			
ADK11EX4-□-□ $\frac{3}{5}$ G□	第TC20616号	EB23-G	
Exd II BT2	AB41EX2-□-□-□4G□□	第TC20614号	EH21-G
	AP11EX2-□-□4G□□		
	AP21EX2-□-□4G□□		

以上

分類

項目

防爆構造電気機械器具型式検定合格証

申請者	愛知県小牧市応時二丁目250番地 CKD株式会社	
製造者	愛知県小牧市応時二丁目250番地 CKD株式会社	
品名	電磁弁用電磁石	
型式の名称	EH23-G	
防爆構造の種類	耐圧防爆構造	
対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度	IIBT4	
防爆記号	Ex d IIBT4	
適用基準	工場電気設備防爆指針（国際規格に整合した技術指針2008） JNIOOSH-TR-NO.43	
定格	AC100V 50/60Hz 0.181/0.151A 連続定格 耐熱クラス 180(H) 周囲温度 -10℃～+50℃ 流体温度 -10℃～+60℃ (同一型式は別表のとおり)	
使用条件		
型式検定合格番号	第 TC20592 号	
	有効期間	型式検定者の所属及び氏名
	2020年 2月20日から 2023年 2月19日まで	試験認証部 佐藤 英徳
	2023年 2月20日から 2026年 2月19日まで	試験認証部 佐藤 英徳
	2026年 2月20日から 2029年 2月19日まで	試験認証部 佐藤 英徳
	年 月 日から 年 月 日まで	

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

2014年 2月20日

型式検定実施者 公益社団法人 産業安全技術協会 会長

同一型式一覧表

型式の名称	定格				時間定格	周囲温度[°C]	流体温度[°C]	備考
	電圧[V]	電流[A]	周波数[Hz]	耐熱クラス				
EH23-G	AC100	0.181/0.151	50/60	180(H)	連続	-10~+50	-10~+60	無
	200	0.091/0.076						
	12	1.504/1.257						
	24	0.755/0.631						
	48	0.377/0.315						
	110	0.165/0.138						
	115	0.157/0.132						
	120	0.151/0.126						
	220	0.082/0.069						
	240	0.075/0.063						
	380	0.048/0.040						
	400	0.045/0.038						
	415	0.044/0.036						
440	0.041/0.034							
480	0.038/0.032							
500	0.036/0.030							

備考 表中の は検定供試品を示します。