中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020322307000310

认证委托人名称：喜开理(中国)有限公司

认证委托人地址：江苏省无锡市新吴区新华路21号

生产者名称：喜开理(中国)有限公司

生产者地址：江苏省无锡市新吴区新华路21号

生产企业名称：喜开理(中国)有限公司

生产企业地址：江苏省无锡市新吴区新华路21号

产品名称：电磁阀

系列、规格、型号：3/4GD/E系列

标准：GB 3836.1-2010、GB 3836.4-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C23-01:2019 的要求，特发此证。

发证日期：2020年7月6日　　有效期至：2025年7月5日

首次发证日期：2020年7月6日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询

批准：

上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司

http://www.sitiias.com.cn　中国·上海·漕宝路103号200233　电话：+86 21 64510844

S 0000325

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020322307000310

附　件

产品名称：　防爆电磁阀

型号规格：

a b c d e f g

机种　切换位置　防爆系列　配管口径　电线连接　选择件　电压

			机种											
			EA	EX	3GD1	3GD2	4GD1	4GD2	4GD3	4GD4	3GE1	3GE2	4GE1	4GE2	4GE3	4GE4
切换位置																
1	2位置单电控		●	●			●	●	●	●			●	●	●	●
2	2位置双电控		●	●			●	●	●	●			●	●	●	●
3	3位置中位封闭		●	●			●	●	●	●			●	●	●	●
4	3位置中位泄压(ABR)		●	●			●	●	●	●			●	●	●	●
5	3位置中位加压(PAB)		●	●			●	●	●	●			●	●	●	●
66	3通阀 2个内置型 注1	A侧阀：常闭 B侧阀：常闭	●	●	●	●					●	●				
防爆系列																
EA	对应欧洲市场，NEPSI		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
EX	对应中国市场，NEPSI			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
配管口径																
气口	4（A）·2（B）口				P、R1、R2口：Rc螺纹 ①=M5 ②=Rc1/8 ③=Rc1/4 ④=Rc3/8 ⑤=Rc1/2											
C4	Φ4快插接头			●	①	②	①	②								
C6	Φ6快插接头			●	①	②	①	②	③							
C8	Φ8快插接头			●		②		②	③	③						
C10	Φ10快插接头			●					③	③						
C12	Φ12快插接头			●						③						
M5	M5			●	①		①									
06	Rc1/8			●		②		②			②		②			
08	Rc1/4			●					④			④		④	④	
10	Rc3/8			●						④					④	④
15	Rc1/2			●												⑤
气口	4（A）·2（B）口		P、R1、R2口：G螺纹 ①=M5 ②=G1/8 ③=G1/4 ④=G3/8 ⑤=G1/2													
C4G	Φ4快插接头	●		①	②	①	②									
C6G	Φ6快插接头	●		①	②	①	②	③								
C8G	Φ8快插接头	●			②		②	③	③							
C10G	Φ10快插接头	●						③	③							
C12G	Φ12快插接头	●							③							
M5G	M5	●		①		①										
06G	G1/8	●			②		②				②		②			
08G	G1/4	●						③				③		③	③	
10G	G3/8	●							③						④	④
15G	G1/2	●														⑤
00	底板搭载用单体阀	●	●								●	●	●	●	●	●
电线连接																
DN	M8接口 无电线	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
R1	M8接口 直线型电线	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
R2	M8接口 L型电线	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
选择件																
无符号	非锁定•锁定通用手动装置（标准	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
H	带排气误动作防止阀	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●		
P	附带安装板（仅2位单电控）	●	●			●	●	●								
F	A•B口过滤网	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
电压																
4	DC12V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

防爆标志：　Ex ib Ⅱ C T4 Gb

批　准：

上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司

上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020322307000310

附　件

电气参数：　最高输入电压Ui=30V
最大输入电流Ii=200mA
最大输入功率Pi=0.68W

批　准：

上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司