中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020322307003155

认证委托人名称：	喜开理(中国)有限公司
认证委托人地址：	江苏省无锡市新吴区新华路21号
生产者名称：	喜开理(中国)有限公司
生产者地址：	江苏省无锡市新吴区新华路21号
生产企业名称：	喜开理(中国)有限公司
生产企业地址：	江苏省无锡市新吴区新华路21号
产品名称：	流体防爆阀
系列、规格、型号：	AB/AG/AP/AD/ADK 系列
标准：	GB 3836.1-2010、GB 3836.2-2010、GB 12476.1-2013、GB 12476.5-2013

认证模式：型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01:2019 《强制性产品认证实施规则 防爆电气》的要求，特发此证。
产品相关信息详见附件。

发证日期：2022 年 01 月 19 日　　**有效期至：**2025 年 11 月 04 日

首次发证日期：2020 年 11 月 05 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询

批　准：

上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司

上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司

http://www.sitiias.com.cn　　中国·上海·漕宝路103号200233　　电话：+86 21 64510844

S 0005890

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020322307003155

附　件

产品名称： 流体防爆阀

型号规格： ab-c-d-efghiCN-jk

a 代表机种名，可为 AB41，AB42，AG41，AG43，AG44，AP11，AP12，AP21，AP22，AD11，AD12，AD21，AD22，ADK11 或 ADK12；

b 代表表面温度，可为 E2 或 E4；

c 代表主阀体配管口径（与防爆性能无关），可为 02，03，15A，20A，25A，32A，40A，50A，32F，40F，50F，2N，3N，15N，20N，25N，32N，40N，50N，2G，3G，15G，20G，25G，32G，40G 或 50G；

d 代表主阀体内部节流孔径（与防爆性能无关），可为空，1，2，3，4，5，6 或 7；

e 代表主阀体材质与密封垫材质组合，可为 O，B，C，D，E，F，H，J，K，P，L，M，N 或 R；

f 代表防爆线圈类别，可为 3，4 或 5；

g 代表外部导线接入方式，可为 M，L 或 T；

h 代表选配项（与防爆性能无关），可为空，A，B 或 AB；

i 代表工作流体区别，可为空或 Z；

j 代表电压，可为：AC100V，AC200V，AC12V，AC24V，AC48V，AC110V，AC115V，AC220V，AC240V，AC380V，AC400V，AC415V，AC440V，AC480V，AC500V，DC6V，DC12V，DC24V，DC48V，DC100V，DC110V，DC200V 或 DC220V。

k 代表非标号，可为无或-FL******，星号为字母或数字。

非标型号：

批　准：

上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020322307003155

附　件

AB41E4-02-3-[e][f][g][h][i] CN - [j] -FLA34674
AB41E4-02-3-[e][f][g][h][i] CN - [j] -FLA34986
AB41E4-03-7-J3TBCN-AC100V-FLA35009
AD11E4-15A-D3TCN-AC220V-FLA56864

防爆标志： Ex d IIB T4 Gb Ex tD A21 IP65 T130℃（[b] 代码为 E4）
Ex d IIB T2 Gb Ex tD A21 IP65 T290℃（[b] 代码为E2）

电气参数： 额定电压为AC100V，AC200V，AC12V，AC24V，AC48V，AC110V，AC115V，AC220V，AC240V，AC380V，AC400V，AC415V，AC440V，AC480V，AC500V，DC6V，DC12V，DC24V，DC48V，DC100V，DC110V，DC200V或DC220V。

批　准：

上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司