防爆構造電気機械器具型式検定合格証

公益社団法人
産業安全技術協会
TIIS Technology Institution of Industrial Safety

申請者	愛知県小牧市応時二丁目２５０番地 ＣＫＤ株式会社
製造者	愛知県小牧市応時二丁目２５０番地 ＣＫＤ株式会社
品名	電磁弁用電磁石
型式の名称	Ｈ３－ＧＰ 本体導線引込方式　耐圧スタッド式 （同一型式は別表のとおり）
防爆構造の種類	耐圧防爆構造
対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度	２Ｇ４
防爆記号	ｄ２Ｇ４
適用基準	工場電気設備防爆指針（ガス蒸気防爆 2006） NIIS-TR-NO.39
定格	ＤＣ１２５Ｖ　０．０３６Ａ 連続定格　耐熱クラス　Ｈ 周囲温度　６０℃ 流体温度　７０℃ （同一型式は別表のとおり）
使用条件	
型式検定合格番号	第　Ｔ６４３６３　号

有効期間	型式検定者の所属及び氏名
２０１９年　９月１５日から　２０２２年　９月１４日まで	試験認証部　後藤　隆
２０２２年　９月１５日から　２０２５年　９月１４日まで	試験認証部　後藤　隆
年　月　日から　年　月　日まで	
年　月　日から　年　月　日まで	

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

２００９年　４月１５日

型式検定実施者　公益社団法人　産業安全技術協会長

同一型式一覧表

型式の名称

H3	−	G	P				
H2							
[H3]							
H4							
H5							
		[G]					
		T					
			[P]				
				−	K		
						H	
						−	P4

定格

電圧〔V〕	電流〔A〕	周波数	耐熱クラス	時間	周囲温度	流体温度
AC 100	0.060	50/60 Hz	H	連続定格	60 ℃	70 ℃
AC 12	0.500					
AC 24	0.250					
AC 48	0.125					
AC 110	0.055					
AC 115	0.053					
AC 120	0.050					
AC 125	0.048					
AC 127	0.048					
AC 200	0.300					
AC 210	0.290					
AC 220	0.280					
AC 230	0.260					
AC 240	0.250					
AC 250	0.240					
AC 380	0.160					
AC 110	0.060	60Hz				
AC 220	0.030					
DC 12	0.332					
DC 24	0.166					
DC 26	0.169					
DC 45	0.099					
DC 48	0.093					
DC 80	0.056					
DC 100	0.044					
DC 110	0.041					
[DC 125]	[0.036]					

（注1）表中の□は検定申請供試品を示します。

平成22年9月15日更新時以降有効